

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
(наименование органа государственного надзора)
462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел. 8 (3537) 22-00-35
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад № 95
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

общеразвивающего вида «Смешарики» г. Орска», в лице заведующей
Савельевой Людмилы Владимировны

(отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Орска по пожарному надзору № 10

от « 12 » января 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 02 » февраля 2017 г. по 14 ч 00 мин. « 10 » февраля 2017 г.
проведена проверка

Старшим инспектором ОНДпПР по г. Орску и г. Новотроицку подполковником вн. службы Кос-
тюниным Игорем Александровичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 95 об-
щеразвивающего вида «Смешарики» г. Орска» (МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 95 Г. ОРСКА»), по ад-
ресу: г. Орск, ул. Новосибирская 33 корп. а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОАУ «Детский сад № 95 г. Орска» Савельевой Людмилой Владимиров-
ной.

(указываются должности, фамилия, имя, отчество лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В дверном проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющей складское помещение пищеблока отсутствует противопожарная дверь 2-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 6 ч.1, ст. 88 ч.1,3, табл.24; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.03.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Орску и г. Новотроицку
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
подполковник внутренней службы
«10» февраля 2017 г.



И.А. Костюнин
М.П.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«10» февраля 2017 г.

Заведующая МДОАУ «Детский сад № 95 г.
Орска» Савельева Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)30-89-99